

点検項目

別紙-1. 機能検査

1-1 表示機能点検 (HMU)

| 項 | 点検項目 | 内 容 | 基 準 | 結 果 |
|--|------------------|--|----------------------------------|-------|
| 1 | LCD 基本機能表示 | マルチウィンドウ(複数画面表示)の確認 | 複数画面が表示すること | 正常・異常 |
| | | 画面縮小・拡大(通常画面・縮小画面1/4)の確認 | 縮小・拡大することが出来ること | |
| | | 記憶画面表示の確認 | 選択した画面が表示されること | |
| | | スクロール表示の確認 | 上位画面等の機能が使用できること | |
| 2 | 時刻機能 | 時刻表示の確認 | 現在時刻が表示されること | 正常・異常 |
| | | 時刻合わせの確認 | 時刻合わせが出来ること | |
| 3 | トレンド表示機能 | グループトレンド表示の確認 | トレンドグラフが正常に表示されること | 正常・異常 |
| | | ワンポイントトレンド表示の確認 | 計測ポイント・積算ポイントについて、グラフが正常に表示されること | |
| 4 | 機器グループ表示機能 | 機器グループ表示の確認 | 各設備毎にグループ分けしたポイントを表示すること | 正常・異常 |
| 5 | 設備画面表示機能 | 設備画面表示の確認 | 各設備の画面が表示できること | 正常・異常 |
| 6 | ポイントサマリ機能 | 警報中、保守中、プリメンテナン ス対象、アナログ、積算ポイント 表示確認 | 各ポイントが表示されること | 正常・異常 |
| 7 | 未確認警報リスト 表示機能 | 未確認警報の表示確認 | 警報の内容が発生順に表示されること | 正常・異常 |
| | | 警報の削除確認 | 警報確認により表示リストから 削除されること | |
| 8 | 運用ヒストリ 表示機能 | 未確認警報の表示確認 | 機器の起動/停止、警報発生/ 復旧を発生順に表示すること | 正常・異常 |
| <u>備 考</u> 1. 本項目は、中央監視装置として使用しているHMUを対象機器として記載しています。 | | | | |

点検項目

1-2 監視機能点検 (HMU)

| 項 | 点検項目 | 内 容 | 基 準 | 結 果 |
|--|--------|-----------|-----------------------------|-------|
| 1 | 状態監視機能 | メッセージ表示確認 | 機器の起動/停止を表示すること | 正常・異常 |
| | | プリンタ印字確認 | 機器の起動/停止を印字すること | |
| 2 | 警報監視機能 | メッセージ表示確認 | 機器の警報発生/復旧を表示すること | 正常・異常 |
| | | プリンタ印字確認 | 機器の警報発生/復旧を印字すること | |
| | | ブザー鳴動確認 | 機器の警報発生時にブザーが鳴動すること | |
| | | 設備画面表示確認 | 設備対象ポイントで警報発生時に設備画面が表示されること | |
| <u>備 考</u> 1. 本項目は、中央監視装置として使用しているHMUを対象機器として記載しています。 | | | | |

1-3 記録機能点検 (HMU)

| 項 | 点検項目 | 内 容 | 基 準 | 結 果 |
|--|------|------|-----------------------------------|-------|
| 1 | 日報機能 | 表示機能 | 対象ポイントにて、正時毎の値を一日分収集し、日報として表示すること | 正常・異常 |
| 2 | 月報機能 | 表示機能 | 対象ポイントにて、日毎の値を一月分収集し、月報として表示すること | 正常・異常 |
| 3 | 年報機能 | 表示機能 | 対象ポイントにて、月毎の値を一年分収集し、年報として表示すること | 正常・異常 |
| <u>備 考</u> 1. 本項目は、中央監視装置として使用しているHMUを対象機器として記載しています。 | | | | |

点検項目

1-4 操作・制御機能点検 (HMU)

| 項 | 点検項目 | 内 容 | 基 準 | 結 果 |
|--|------------|--------------|---|-------|
| 1 | 個別発停操作 | 機器の起動／停止操作確認 | LCDから設備機器個々の起動／停止制御を行えること | 正常・異常 |
| 2 | 個別設定操作 | 機器の設定操作確認 | LCDから設定ポイントの変更が行えること | 正常・異常 |
| 3 | イベント制御 | イベント制御動作確認 | 登録されたイベントプログラムにて連動制御している内容をプリンタに印字していること | 正常・異常 |
| 4 | スケジュール発停制御 | スケジュール制御動作確認 | 登録されたスケジュール通りに機器が起動／停止していることをプリンタ印字していること | 正常・異常 |
| <u>備 考</u> 1. 本項目は、中央監視装置として使用しているHMUを対象機器として記載しています。 | | | | |

1-5 メンテナンス機能点検 (HMU)

| 項 | 点検項目 | 内 容 | 基 準 | 結 果 |
|--|--------|--------------|---------------------------|-------|
| 1 | 保守登録機能 | 保守登録出来ることの確認 | 指定により、機器の監視及び制御を対象外に出来ること | 正常・異常 |
| <u>備 考</u> 1. 本項目は、中央監視装置として使用しているHMUを対象機器として記載しています。 | | | | |